

תוצאות בדיקה מקיפה של סקרבר מרכזי במתקן הניטרול מיום 28/11/2010

קצב פליטה מקסימלי מותר	ריכוז מקסימלי מותר	קצב פליטה	ריכוז	המזהם	נקודת דיגום	מתקן
ק"ג / שעה	מ"ג / מק"ת	ק"ג / שעה	מ"ג / מק"ת			
0.5	50	0.0457	8.3	Total Dust	סקרבר מרכזי	מתקן ניטרול
0.3	30	0.0114	2.1	HCl		
0.05	5	0.000033	0.0058	Cyanides		
5	500	ND	ND	SO2		
0.05	5	ND	ND	H2S		
3	150	0.0047	0.87	TOC as Carbon		
3	150	ND	ND	Total VOC		
0.025	5	ND	ND	Ag		
0.025	5	0.00012	0.02180	Al		
0.025	5	ND	ND	As		
0.025	5	0.00003	0.00587	Ba		
0.0005	0.1	ND	ND	Be		
0.001	0.2	0.00003	0.00621	Cd		
0.005	1	ND	ND	Co		
0.025	5	0.00006	0.01073	Cr		
0.025	5	ND	ND	Cu		
0.025	5	0.00008	0.01481	Fe		
0.001	0.2	0.00007	0.01243	Hg		
0.025	5	ND	ND	Li		
0.025	5	0.00007	0.01311	Mg		
0.025	5	0.00003	0.00621	Mn		
0.025	5	ND	ND	Mo		
0.005	1	ND	ND	Ni		
0.025	5	ND	ND	P		
0.025	5	ND	ND	Pb		
0.025	5	ND	ND	Sb		
0.005	1	ND	ND	Se		
0.025	5	0.00012	0.02112	Sn		
0.025	5	ND	ND	Sr		
0.025	5	ND	ND	Ti		
0.001	0.2	ND	ND	Tl		
0.005	1	ND	ND	V		
0.025	5	0.00012	0.02248	Zn		

ND - מתחת לסף גילוי