

3 בספטמבר 2024

מכרז 15/2024

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תחזוקה של מערכות כיבוי וגילוי אש ואספקות אופצינאליות –

קובץ מענה לשאלות הבהרה

בעקבות שאלות נוספות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים להליך שבנדון, מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ ("החברה"), על שינויים והבהרות במסמכי ההליך, כפי שיפורט להלן. נוסח מסמך הבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל-פה אם ניתנה ואין משום אי-מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי ההליך המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת ההליך המוגשת לחברה בהצעת המציע.

במקביל לפרסום קובץ מענה זה, החברה מפרסמת נוסח מעודכן ומחייב של המכרז.

יתר סעיפי ותנאי ההליך שלא שונו מפורשות, יותרו ללא שינוי.

מס' שאלה	כותרת המסמך בהליך	מס' הסעיף במסמכי ההליך – נוסח קודם	פירוט השאלה	מענה
1	מסמך ג' – טופס הצעת המחיר	5-4	מלבד שני סוגי קצף שונים וכמויות של קצף, אין כל דרישה למהות הבדיקה הנדרשת ומה אנו אמורים לתמחר מתיאור הקצפים הללו.	נדרש לתמחר לקיחת דגימה ובדיקת מעבדה חיצונית למיכל/קובייה. ראו שינויים בנוסח המעודכן והמחייב של המכרז: סעיף 6 (4-5) למסמך ב' – מפרט השירותים. סעיף 1 (4) למסמך ג' – טופס הצעת המחיר, ומחיקת סעיף 1 (5). יש להגיש את הצעת המחיר על גבי הנוסח המעודכן.

חתימה וחותמת המציע

שם המציע

תאריך